

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

„Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „А“ (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян”

1. Показатели за анализ – видове

Питейните води трябва да бъдат изпитвани по следните показатели:

№	ПОКАЗАТЕЛ
1	Активна реакция
2	Амониев йон
3	Вкус
4	Електропроводимост
5	Мирис
6	Мътност
7	Нитрити
8	Нитрати
9	Остатъчен свободен хлор
10	Цвят
11	Ешерихия коли (E.coli)
12	Колиформи
13	Брой колонии (микробно число) при 22 С°

Участникът следва да предлага извършване на анализ по всички показатели и пробонабиране по заявка от Възложителя.

Методите за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 13 от Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В протоколите от изпитване получените резултати да се отразяват съобразно изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Остатъчният свободен хлор трябва да се определя в момента на пробонабиране.

2. Пунктове за пробонабиране

Пунктовете за пробонабиране са крайни потребители на питейна вода от разпределителната мрежа на 23 населени места на територията на Община Троян.

Пробонабирането се извършва в присъствието на представител на Възложителя.

Достъпът до всички пунктове се осигурява от Възложителя.

3. График за пробонабиране и брой на пробонабиранятия

Годишният график за пробонабиране за 2020 г. е представен в Приложение №1 към Техническа спецификация №1.

Общият брой на пробонабиранията за 2020 г. е 71, от които 66 по график и до 5 пробонабирания по заявка (случайни).

№	Група показатели	Брой пробонабирания за 2020 г.
1	Показатели от група "А" (по график)	66
2	Показатели от група "А" (случайни)	5
3	ОБЩО:	71

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1: График за пробонабиране през 2020 г.

Изготвил... *Залитени данни*
 (инж. Наде *Регламент (БС)* и К)
2016 / 679