

В и К Стенето ЕООД гр.Троян

5600 гр.Троян, ул. Хр.Ботев № 213, тел.0670/6 42 97, факс 0670/6 02 45

www.viktroyan.com, e-mail: info@viktroyan.com, ЕИК 820146942

Изх.№ Ц-88 / 26.02.2020 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило искане на основание чл.180 от ЗОП по процедура публично състезание с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни и суровите подземни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, разделена на следните обособени позиции: **Обособена позиция № 1:** „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „А“ (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“; **Обособена позиция № 2:** „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „Б“ (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“; **Обособена позиция № 3:** „Извършване на периодичен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К“ Стенето ЕООД гр.Троян“; **Обособена позиция № 4:** „Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода съгласно Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване“; **Обособена позиция № 5:** „Извършване на пробонабиране и анализи на сурови подземни води, използвани за питейно – битово водоснабдяване, за нуждите на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни и суровите подземни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“, на основание чл.180, ал.2 от ЗОП давам следните разяснения:

Въпрос 1: В Техническа спецификация № 5, Обособена позиция № 5, таблица 1 „Показатели за анализ – видове и количествена оценка“ под номер 10 в таблицата се изисква показател „Амоний“. Моля за разяснение дали под номер 10 се има предвид анализ на амониев и йони и на какъв друг показател?

Отговор: В Техническа спецификация № 5, Обособена позиция № 5, таблица 1 „Показатели за анализ – видове и количествена оценка“ под номер 10 е вписан показател

„Амоний“, като това е съобразено със съдържанието на издадените разрешителни за водовземане на водоизточниците на територията, обслужвана от „В и К – Стенето“ ЕООД гр.Троян. В разрешителните се разграничени „Амоний“ и „Амониев йон“ и по тази причина са посочени като отделни показатели в обществената поръчка. Да се счита, че „Амоний“ е еквивалент на „Амониев йон“ и при посочване на цена, следва тя да бъде една и съща и за двата показателя.

С уважение,

ИНЖ. ТОНИМИР ГЕЧЕВ

Управител на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян

